

전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명: 경상북도청소년수련원

모 델: 확인불가

점검일시: 2018년07월24일10시00분 ~ 2018년07월24일10시30분

승강기번호: 6011828

호 기: 1호기(본관)

전산등록일: 2018년07월24일11시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	A	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	없음	1/3
1.5	층상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	없음	1/3	3.23	비상통화장치	없음	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	없음	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	없음	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	없음	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	없음	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	없음	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	없음	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	없음	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	없음	1/3
2.11	측면 구출구	없음	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	없음	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	A	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추측 비상정지장치 스위치	없음	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	없음	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	김종수	확인함
			교육수료번호	MER-10066756-1610	
		점검보조자	전화번호	010-5350-3229	
			성 명		
특이사항 (자연사유)		관리주체 또는 안전관리자	성 명	임재호	(인)
			전화번호	01041943809	
교체부품					

전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명: 경상북도청소년수련원

모 델: LXVF-7

점검일시: 2018년07월24일10시30분 ~ 2018년07월24일11시00분

승강기번호: 6011829

호 기: 3호기(화랑관)

전산등록일: 2018년07월24일11시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	없음	1/3
1.5	충상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	없음	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	없음	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	A	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	없음	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	없음	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	없음	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	없음	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	없음	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	없음	1/3
2.11	측면 구출구	없음	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	없음	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	A	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추측 비상정지장치 스위치	없음	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	없음	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	김종수	확인함
			교육수료번호	MER-10066756-1610	
		점검보조자	전화번호	010-5350-3229	
			성 명		
특이사항 (자연사유)		관리주체 또는 안전관리자	성 명	임재호	(인)
			전화번호	01041943809	
교체부품					

전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명: 경상북도청소년수련원

모 델: MD-MRL

점검일시: 2018년07월24일11시00분 ~ 2018년07월24일11시30분

승강기번호: 6044428

호 기: 4호기(다문화관)

전산등록일: 2018년07월24일11시

점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리), 제외(점검 제외월), 없음(설치안됨) 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간에서 하는 점검			3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	없음	1/3
1.5	충상선택기	없음	1/1	3.22	승강로 조명	제외	1/3
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.24	승강로내의 내진대책	없음	1/12
1.8	권상기 감속기어	제외	1/3	4	승강장에서 하는 점검		
1.9	권상기 도르래	없음	1/6	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.10	권상기 베어링	없음	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.12	고정도르래, 폴리	제외	1/12	5	피트에서 하는 점검		
1.13	전동기	없음	1/1	5.1	완충기	제외	1/6
1.14	전동발전기	없음	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.3	피트바닥	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	없음	1/6	5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.17	기계실 기기의 내진대책	없음	1/12	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2	카 실내에서 하는 점검			5.6	하부 도르래	없음	1/6
2.1	카 실내의 주벽 천장 및 바닥	제외	1/3	5.7	보상수단 및 부착부	없음	1/6
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	A	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	A	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	A	1/12
2.6	비상통화장치	A	1/1	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.7	정지스위치	A	1/1	6.1	카 호출장치	없음	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시	제외	1/6	6.2	소방운전스위치(로비)	없음	1/1
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.3	1, 2차 소방운전	없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.4	비상용 표시 및 표시등	없음	1/3
2.11	측면 구출구	없음	1/3	6.5	예비전원	없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.6	구출수단	없음	1/1
3.1	비상구출구	제외	1/3	6.7	탈출수단	없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.3	기타설비	제외	1/6
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12				
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6				
3.10	과부하감지장치	없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추측 비상정지장치 스위치	없음	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 폴리	없음	1/6				
3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1				
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1				

특 기 사 항		자체점검자	성 명	김종수	확인함
			교육수료번호	MER-10066756-1610	
		점검보조자	전화번호	010-5350-3229	
			성 명		
특이사항 (자연사유)		관리주체 또는 안전관리자	성 명	임재호	(인)
			전화번호	01041943809	
교체부품					