

# 검 사 성 적 서

## □ 승강기정보

건 물 명	경상북도청소년수련원		
건 물 주 소	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43		
호기(설치장소)	1(본관)	승강기 고유 번호	6011-828
형식 / 종류	권상식/VVF/장애인용	운행구간(운행층수)	B1~3(4)
제 조 업 체	(주)한림	유 지 관 리 업 체	(주)다우
구 동 기 공 간	MR	적 재 하 중	1,000 kg
정 격 속 도	1 m/s	매다는장치의지름/두께	12 mm
추락방지안전장치	점차작동형	매다는장치의가닥수	5 가닥

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

## □ 검사실시정보

검 사 종 류	정기	관 할 검 사 기 관	경북서부지사
검 사 실 시 일	2023.12.20	판 정 결 과	시정조치후합격
검 사 자	송정민	검사유효기간(보완기간)	2023.12.20 ~ 2024.12.19

## 승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4027 - 2 - 2023 - 74000426 - 2 호  
 검 사 구 분 : [ ]설치, [✓]정기, [ ]수사, [ ]정밀안전검사  
 건 물 명 칭 : 경상북도청소년수련원  
 승강기종류 : 장애인용 (설치호기: 1호기(본관))  
 소 재 지 : 경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43  
 검 사 자 : 송정민, 박진호  
 대 행 기 관 : 한국승강기안전공단이사장  
 다음 검사는 2024년 11월 07일부터 2025년 02월 05일 이내에 받아야 함  
 승강기번호(ID) 6011-828 2023년 12월 20일 행정안전부장관 직인  
 생략

화살표 방향으로  
합격증명서를 떼어주세요.

# 검 사 성 적 서

## □ 승강기정보

건 물 명	경상북도청소년수련원		
건 물 주 소	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43		
호 기 (설 치 장 소)	3(화랑관)	승 강 기 고 유 번 호	6011-829
형 식 / 종 류	권상식/VVVF/장애인용	운행구간(운행층수)	1~2(2)
제 조 업 체	현대엘리베이터(주)	유 지 관 리 업 체	(주)다우
구 동 기 공 간	MR	적 재 하 중	1,150 kg
정 격 속 도	1 m/s	매다는장치의지름/두께	10 mm
추락방지안전장치	점차작동형	매다는장치의가닥수	5 가닥

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

## □ 검사실시정보

검 사 중 류	정기	관 할 검 사 기 관	경북서부지사
검 사 실 시 일	2023.12.20	판 정 결 과	합격
검 사 자	송정민	검사유효기간(보완기간)	2023.12.20 ~ 2024.12.19

## 승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4027 - 2 - 2023 - 74000764 - 1 호

검 사 구 분 : [ ]설치, [✓]정기, [ ]수시, [ ]정밀안전검사

건 물 명 칭 : 경상북도청소년수련원

승강기종류 : 장애인용 (설치호기 : 3호기 (화랑관))

소 재 지 : 경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43

검 사 자 : 송정민, 박진호

대 행 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

다음 검사는 2024년 11월 07일부터 2025년 02월 05일 이내에 받아야 함  
승강기번호(ID) 6011-829

2023년 12월 20일

행정안전부장관

직인  
생략

화살표 방향으로  
합격증명서를 떼어주세요.





# 검 사 성 적 서

## □ 승강기정보

건 물 명	경상북도청소년수련원		
건 물 주 소	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43		
호기(설치장소)	4(다문화관)	승강기 고유 번호	6044-428
형 식 / 종 류	권상식/VVVF/장애인용	운행구간(운행층수)	1~2(2)
제 조 업 체	(주)모든엘리베이터	유 지 관 리 업 체	(주)다우
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,000 kg
정 격 속 도	1 m/s	매다는장치의지름/두께	10 mm
추락방지안전장치	점차작동형	매다는장치의가닥수	5 가닥

## □ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가 요건	적합
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

## □ 검사실시정보

검 사 종 류	정기	관 할 검 사 기 관	경북서부지사
검 사 실 시 일	2023.12.20	판 정 결 과	시정조치후합격
검 사 자	송정민	검사유효기간(보완기간)	2023.12.20 ~ 2024.12.19

화살표 방향으로  
합격증명서를 떼어주세요.

## 승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4027 - 2 - 2023 - 74000959 - 1 호

검 사 구 분 : [ ] 설치, [✓] 정기, [ ] 수시, [ ] 정밀안전검사

건 물 명 칭 : 경상북도청소년수련원

승강기종류 : 장애인용 (설치호기 : 4호기 (다문화관))

소 재 지 : 경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43

검 사 자 : 송정민, 박진호

대 행 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

다음 검사는 2024년 11월 07일부터 2025년 02월 05일 이내에 받아야 함

승강기번호(ID)  
6044-428

2023년 12월 20일

행정안전부장관

직인  
생략