(우) 12077 경기도 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

받 음 : 경북 김천시 아포읍 대성지1길 593-43 (대성리 산120)
경상북도청소년수련원 임재호 귀하

출력일시 2021.02.09

39677

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 경상북도청소년수련원
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)
발급번호 : WR21020900001

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

접수번호	WR21-00376	접 수 일	2021년 1월 27일	발 급 일	2021년 2월 9일
의 뢰 인	상호(명칭) : 경상북도청소년수련원, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	수도수			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	참고용(신규)			성명	윤재철
채수장소	경북 김천시 아포읍 대성지1길 593-43 (대성리 산120) (식당)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2021년 1월 27일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.11
납	0.01 mg/L이하	불검출	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.056
불 소	1.5 mg/L이하	불검출	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.040
비 소	0.01 mg/L이하	불검출	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.013
세 레 늄	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
수 은	0.001 mg/L이하	불검출	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0005
시 안	0.01 mg/L이하	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
크 롬	0.05 mg/L이하	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.0	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.017
카 드 뮴	0.005 mg/L이하	불검출	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
붕 소	1.0 mg/L이하	불검출	경 도	300 mg/L이하	104
브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	3.5
페 놀	0.005 mg/L이하	불검출	냄 새	무 취	없음
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	맛	무 미	없음
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	색 도	5도이하	불검출
카 바 릴	0.07 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.5
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	아 연	3 mg/L이하	불검출
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	23.2
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	증발잔류물	500 mg/L이하	177
벤 젠	0.01 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
톨 루 엔	0.7 mg/L이하	불검출	망 간	0.05 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	탁 도	0.5 NTU 이하	0.10
크 실 렌	0.5 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	28
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.03
사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출	-	-	-

종합결과	제시기준에 적합
수질기준초과항목	

끝.

※ 본 성적서는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따른"수질검사성적서"에 해당하지 않습니다.
※ 본 성적서는 관계법령에 따른 검사가 아닌 "참고용"검사로 의뢰인의 요청에 따른 기준에 대한 판정 입니다.

중앙생명